



**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
«ЗАВОДОУКОВСКИЙ» ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УПОРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
РАЙОНУ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Упорово, ул. Первомайская, 36
(место составления акта)

« 10 » марта 20 22 г.
(дата составления акта)
« 14 » час. «00» мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 9

По адресу/адресам: Тюменская область, Упоровский район, с. Емуртла, пер. Школьный, 1.

(место проведения проверки)

На основании: решения заместителя главного государственного инспектора по Заводоуковскому городскому округу, Упоровскому, Юргинскому муниципальным районам, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Кобылкина А. Н., № 9 от 22.02.2022

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ ЕМУРТЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » марта 20 22 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
« 03 » марта 20 22 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.
« 10 » марта 20 22 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией решения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки) Директор Глушкова Е. В. 01.03.2022 в 13 час. 00 мин. *Глушкова*
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по Заводоуковскому городскому округу, Упоровскому, Юргинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Упоровскому муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пахомов Александр Владимирович:

Государственный инспектор Упоровского муниципального района по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Заводоуковскому городскому округу отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Заводоуковский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Полков Дмитрий Александрович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ответственный по ПБ приказ №206 от 30.08.2021г. «О назначении лица ответственного за пожарную безопасность» заведующий хозяйством Губин Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки:

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

- разработан и утверждён приказ руководителя о назначении ответственного за пожарную безопасность на объектах защиты должностного лица от «30» августа 2021 года № 206;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- не менее 2-х раз в год проводятся тренировки по эвакуации людей с персоналом объекта;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- на объекте защиты имеется договор на обслуживание систем противопожарной защиты;
- проведены другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Противопожарный люк ведущий с лестничной площадки в чердачное помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности размерами менее 0,6х0,8 метра (фактически 0,41х0,97 метра), в нарушение ст.4, ст. 88, Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», (лицо, допустившее нарушение МАОУ Емуртлинская СОШ).

2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (столовая), в нарушении п.п. «в», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждённых Постановлением

Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение ответственный по ПБ Губин Игорь Николаевич).

3. Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в нарушение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) (лицо, допустившее нарушение ответственный по ПБ Губин Игорь Николаевич).

4. Не обеспечен монтаж системы оповещения людей при пожаре в помещениях (спортивный зал, актовый зал - столовая), в нарушение ст.4, ст. 84, Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (лицо, допустившее нарушение МАОУ Емуртлинская СОШ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- // -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- // -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №9/1 от 10.03.2022 г.;
2. Протокол осмотра от 03.03.2022 г.;
3. Копия протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 10.03.2022 №15 в отношении должностного лица Губина Игоря Николаевича.;
4. Копия протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 10.03.2022 № 14 в отношении МАОУ Емуртлинская СОШ;


(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования исследований, испытаний и экспертиз, объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Упоровскому МР
ОНД и ПР «Заводоуковский»
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Тюменской области
ст. лейтенант внутренней службы
Пахомов Александр Владимирович



Ст. инспектор ОНД и ПР по Упоровскому МР
ОНД и ПР «Заводоуковский» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Тюменской области
Полков Дмитрий Александрович



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Тучиков Вячеслав Владимирович, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
« 10 » марта 2022г. Тучиков
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: 8 (3452) 590-549

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

